

Bytom, 13.09.2021 r.

Znak sprawy: DZP.262.1.62.2021

ZAWIADOMIENIE O WYJAŚNIENIU TREŚCI OWZ i ZMIANIE OGŁOSZENIA

Zamawiający Gmina Bytom – Bytomskie Mieszkania działając na podstawie pkt IX.2.OWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu ofert pn.: **„Roboty remontowe – wymiana instalacji elektrycznej, oświetlenia, WLZ, montaż wyłącznika ppoż w budynkach mieszkalnych przy ul. Olszewskiego 2 i ul. Szafranka 23 – postępowanie II”** dokonuje wyjaśnienia treści OWZ, j.n.:

Pytanie:

- ul.Szafranka 23:

- w skrzynce WLZ z zabezpieczeniami przedlicznikowymi - jakie należy przewidzieć zabezpieczenia: 1f czy 3f?

- ile należy przewidzieć zabezpieczeń i jakiej ?.

- ul.Olszewskiego 2:

- w przedmiarze opisano wymianę jednej skrzynki WLZ z zabezpieczeniami przedlicznikowymi, umiejscowionej na półpiętrze.

W budynku, na czterech kondygnacjach, są skrzynki WLZ z zabezpieczeniami dla istniejących tam mieszkań.

Pytania : - czy przewidzieć zabudowanie na półpiętrze jednej skrzynki z zabezpieczeniami i z niej zabudować odpływy do każdego licznika czy zabudować linię kablową na każde piętro i tam zabudować nowe skrzynki WLZ z zabezpieczeniami?

- jakie należy przewidzieć zabezpieczenia: 1f czy 3f?

- ile należy przewidzieć zabezpieczeń?.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje:

- **w budynku przy ul. Szafranka 23:** należy zabezpieczenia przedlicznikowe wymienić na topikowe D-O 2 lub topikowe z rozłącznikiem: dla zabezpieczenia przedlicznikowego oświetlenia klatki o wartości 25A- jednofazowe, dla poszczególnych lokali zgodnie z zawartą przez najemców umową z firmą Tauron.

- **w budynku przy ul Olszewskiego 2:** należy wymienić, zgodnie z przedmiarem, jedną skrzynkę z WLZ z zabezpieczeniami przedlicznikowymi lokali i klatki, którą z kolei należy zasilić przewodem YAKY 5x 35mm² położonym od skrzynki z rozłącznikiem budynku RBK-160. Wyżej wymienione zabezpieczenia przedlicznikowe należy wymienić na topikowe D-O 2 lub topikowe z rozłącznikiem: dla zabezpieczenia przedlicznikowego oświetlenia klatki o wartości 25A - jednofazowe, dla poszczególnych lokali zgodnie z zawartą przez najemców umową z firmą Tauron.

Ponadto, Zamawiający działając na podstawie pkt X.3. OWZ zmienia treść Ogłoszenia w następującym zakresie:

I. **Treść Ogłoszenia w części dotyczącej terminów składania i otwarcia ofert przyjmuje następujące brzmienie:**

Ofertę należy złożyć **w Informacji Bytomskich Mieszkań, 41-909 Bytom, ul. Armii Krajowej 54b do 17.09.2021 r. do godz. 12:00** bądź pozostawiając w „skrzynce podawczej” mieszczącej się przy głównym wejściu do siedziby Bytomskich Mieszkań od strony ul. Armii Krajowej.

W przypadku przesyłek wrzucanych do „skrzynki podawczej” nie ma możliwości uzyskania potwierdzenia nadania.

Do oferty należy załączyć dokumenty wymienione w OWZ.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **17.09.2021 r. o godz. 12:15** w Bytomskich Mieszkaniach przy **ul. Armii Krajowej 54b.**

II. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia – OWZ w pkt VII ust. 18, przyjmuje brzmienie:

18. Oferta musi być złożona w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać:

Nazwa Wykonawcy	Bytomskie Mieszkania
Adres Wykonawcy:	ul. Zielna 25b, 41-907 Bytom
tel./fax, e-mail.....	adres korespondencyjny: ul. Armii Krajowej 54b 41-909 Bytom
OFERTA	
dotyczy: konkursu ofert prowadzonego pod nazwą:	
„Roboty remontowe- wymiana instalacji elektrycznej, oświetlenia, WLZ, montaż wyłącznika ppoż w budynkach mieszkalnych przy ul. Olszewskiego 2 i ul. Szafranka 23 – postępowanie II”	
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM: 17.09.2021 r. do godz.: 12:15	

III. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia – OWZ w pkt VIII ust. 1 i 3, przyjmuje brzmienie:

1. Oferta zabezpieczona przed rozklejeniem składana osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera będzie odbierana przez pracowników Sekretariatu przy wejściu do Bytomskich Mieszkań w Informacji Bytomskich Mieszkań, 41-909 Bytom, ul. Armii Krajowej 54b do **17.09.2021 r. do godz. 12:00**. Ofertę można również umieścić w „skrzynce podawczej” mieszczącej się przy głównym wejściu do siedziby Bytomskich Mieszkań od strony ul. Armii Krajowej. W przypadku przesyłek wrzucanych do „skrzynki podawczej” nie ma możliwości uzyskania potwierdzenia nadania.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **17.09.2021 r. o godzinie 12:15** w Bytomskich Mieszkaniach przy ul. Armii Krajowej 54b.

**DYREKTOR
BYTOMSKICH MIESZKAŃ**

Wojciech Nowak